

TEAOTFI/P20110000565 - 18/02/2011

Raccomandata A.R.

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Reti Infrastrutturali
Viale A.Moro, n. 30
40127 Bologna BO

Oggetto: Conferenza di Servizi preliminare sul Progetto preliminare relativo all'Autostrada Regionale Cispadana, ex art. 14 bis della Legge 241790.
Contributo Terna S.p.A. in merito alle interferenza con linee elettriche Alta Tensione.

In risposta alla Vostra lettera PG-2010. 0323019 del 29/12/2010 relativa alla convocazione alla prima seduta della Conferenza in oggetto alla quale ha partecipato come Delegato il nostro ing. Tedaldi Angelo, comunichiamo quanto segue.

Dall'esame della documentazione consegnata e illustrata in sede di conferenza, risulta che il tracciato dell'Autostrada in progetto interferisce con le sotto elencate linee elettriche AT di nostra competenza, con riferimento alle Tavole del Progetto plano-altimetrico in scala 1:5000 (elaborati n. PP.02.03.02.01--:09):

- Elettrodotto a 220 kV n. 260 " Bussolengo - Colunga der. Palo 58 " - Tavola 3/9:
Tratto compreso tra il palo 186 e il palo 190 - tra le sezioni 164 e 175
Campata 192 - 193 - tra le sezioni 185 e 188 (svincolo Area di Servizio Mirandola)
Campata 194 - 195 - tra le sezioni 196 e 198
- Elettrodotto a 132 kV n. 664/665 " Mirandola - Crevalcore der. S.Prospero/Mirandola - Finale Emilia " Tavola 4/9
Campata 2 - 3 - tra le sezioni 248 e 250
- Elettrodotto a 132 kV n. 665 "Mirandola - Finale Emilia " - Tavola 4/9
Tratto tra il palo 5 al palo 9 - tra le sezioni 259 e 270
Campata 11 - 12 - tra le sezioni 279 e 282
Campate 15 - 16 - 17 - tra le sezioni 296 e 303
- Elettrodotto a 380 kV n. 345 " Sermide - Martignone " - Tavola 5/9
Campata 58 - 59 - tra le sezioni 350 e 355
- Elettrodotto a 220 kV n. 226 " Colunga - palo n. 130 " - Tavola 9/9
Campate 99 - 100 - 101 - tra le sezioni 693 e 694
- Elettrodotto a 132 kV n. 702 " Altedo - Ferrara Sud " - Tavola 9/9
Campate 170 - 171 - 172 - tra le sezioni 695 e 697

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0052638
del 28/02/2011

Mitt.: TERNA DIREZIONE MANUTENIMENTO IMPIANTI



Premesso quanto sopra, una volta definito il progetto definitivo e per ogni interferenza, comunichiamo che per la valutazione di compatibilità tra il futuro collegamento autostradale e i nostri elettrodotti, dovrà esserci inviata idonea cartografia composta da elaborati altimetrici e planimetrici di dettaglio riferiti ad un caposaldo della/e campata/e interessata/e (es. quota del centro palo).

Vi segnaliamo inoltre che, qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori di modifica degli attraversamenti sopra citati, occorre che sia considerato un periodo di circa 40 mesi al netto delle autorizzazioni.

Nel rimanere in attesa di ricevere, al momento opportuno, documentazione sopra citata, segnaliamo che l'ing. Tedaldi Angelo del Gruppo Operativo Linee di Colunga - Castenaso - BO - tel. 051 4237484 rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Unità Linee

Il Responsabile

(C. Morandini)



GOLCO/at

Copia a PRILI