

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa  
Civile

**COM-FE**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
FERRARA

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0023677

del 27/01/2011

Mitt.: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO FERRARA

Alfa

REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Servizio viabilità, navigazione interna e portuante commerciale



Vs rif. PG. 2010.0323019 del 29/12/2010

**Oggetto:** Convocazione Conferenza di servizi per il giorno 28.01.2011  
Conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare relativo all'Autostrada regionale  
Cispadana, ex art. 14 bis della Legge 241/90

Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, sulla base di quanto descritto negli elaborati di progetto preliminare prodotti, per quanto di competenza in materia di prevenzione incendi non si ravvisano soluzioni progettuali in contrasto con la normativa vigente in materia; pertanto, per quanto documentato, si esprime parere favorevole al progetto preliminare dell'opera, alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Le interferenze (attraversamenti, ecc) con infrastrutture soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (metanodotti, pipe-line, ecc) dovranno essere progettate e realizzate in conformità ai regolamenti e/o ai criteri generali di prevenzione incendi previa acquisizione del parere di competenza dei Comandi Provinciali VVF da richiedere, a cura del titolare dell'attività, in conformità a quanto dettato dal DPR 37/98 e DM 4/5/1998;
2. Fatto salvo quanto specificamente richiesto dalle specifiche norme che regolamentano la progettazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti, per i quali dovrà comunque essere avviata la procedura ai sensi del DPR 37/98 finalizzata all'ottenimento del parere di competenza, sia prevista, nella progettazione delle aree di servizio, un congruo numero di idranti antincendio a protezione delle aree stesse;
3. Siano previsti, in corrispondenza dei caselli autostradali, l'installazione di idranti antincendio a protezione delle arre prossime alle barriere.

Qualora si ritenesse utile, per il perfezionamento dell'istanza, un ulteriore approfondimento delle problematiche trattate, è possibile contattare i seguenti recapiti:

- per chiarimenti di carattere generale  
Ufficio Prevenzione: 0532 -973 190/191
- per approfondimenti di carattere tecnico  
Responsabile Ufficio Prevenzione – Ing. Luigi Ferraiuolo: 0532- 973 159

Ing. Luigi Ferraiuolo

