

OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI IN
SEDE DI TERZA ED ULTIMA SEDUTA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALL'AUTOSTRADA
REGIONALE CISPADANA

- Opere conservabili interferite con la Riquadriparazione delle SP n° 72 "PARMA - MEZZANI" (PR)
- a) CANALE "BURLA": si richiede e prescrive che il dimensionamento dello scabellere idraulico sia portato da 4.00×2.50 previsti nel progetto a 5.00×2.25 e seguito di riquadriparazione in corso del canale "BURLA", quindi:
- interferenza 1PR-01 L = 25.00 SCAT. $5.00 \times 2.25 =$
 - interferenza 1PR-02 L = 150.00 SCAT. $5.00 \times 2.25 =$
con prolungamenti pari e sul. 30.00 verso monte a scapito mantenuto dell'interferenza 1PR-02.
- b) CANALE "NAVICLIO NUOVO": è richiesto il dimensionamento di 4.00×2.50 dello scabellere, ma la sua lunghezza deve essere portata a sul. 40.00 in luogo dei previsti sul. 20.00 con minimo centrato sull'asse nuovo stabilite; interferenza 1PR-03;
- c) CANALE "ARIANA MALCANTONE": ubicato a Nord del canale NAVICLIO NUOVO ed ignorato nel progetto consuntivo \Rightarrow si richiede il tombamento con scabellere 2.00×1.00 di lunghezza pari e sul. 40.00 (L = 40.00) come per il can. NAVICLIO NUOVO.
- / (LEAVE A TERZO)

(SEGUITO)

Essendo inoltre il canale "ARIANA MALCANTONE" un canale eminentemente inifer di cui è prevista la trasformazione in condotte sotterranee in piume, si richiede sin d'ora in queste sede il tenersi alle trivellazioni sotterranee del futuro apr. stradale con le condotte stesse.

Si rammenta inoltre che, come prescritto dalle norme normative Regionali, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta - dal Spett.le Attuale - regolare concessione onerosa per ciascuna intersezione con opere Consorziali, ~~di~~ trammettendo contestualmente il progetto esecutivo o costruttivo delle opere da realizzare.
al CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE.

BOLOGNA, 18 MAGGIO 2011.

IL QUADRO DELEGATO DEL
CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
(Geom. Cesare Balestra)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011.0124325

del 18/05/2011

Mitt.: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE (PR)



cbalestra@bonifico.pr.it

FAX 0521/381309